

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym sieci ciepłych preizolowanych, przekazywany w wersji papierowej i elektronicznej, w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.

1. Dokumentacja techniczna – powykonawcza:

- szkic powykonawczy trasy sieci tradycyjnej oraz preizolowanej z długościami i spawami (numeracja odpowiadająca badaniom radiograficznym) – wykonawca,
- mapa geodezyjna powykonawcza z naniesioną trasą sieci ciepłej w skali 1:500 uzgodniona powykonawczo w ZUDP i zakluzulowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej w wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie: DXF (dane wektorowe) lub w postaci plików DWG w standardzie nie nowszym niż AutoCad 2000 lub w formie cyfrowej - wykaz punktów geodezyjnych (pikiet),
- szkic powykonawczy z naniesionym kablem teletransmisyjnym z zaznaczeniem: trasy sieci teletransmisyjnej, długości (w metrach) poszczególnych odcinków linii kablowej, miejsc łączenia (założenia muf) kabla teletransmisyjnego (namiary geodezyjne lub odległości od punktów charakterystycznych), pozostawionych zapasów kabla (w komorach i węzłach) z określeniem ich długości - wykonawca

2. Protokoły:

- odbioru – przekazania terenu pod wykonanie sieci ciepłej od właścicieli,
- dokonania odbioru podsypki pod ciepłociąg z rur preizolowanych,
- dokonania odbioru montażu sieci z oceną połączeń spawanych i dokonania badań spawów defektoskopowo,
- odbioru próby ciśnieniowej,
- odbioru płukania,
- odbioru badania ciągłości połączeń przewodów systemu alarmowego,
- badania rezystancji między przewodem alarmowym a rurociągiem oraz rezystancji przewodów alarmowych przy pomiarze ciągłości,
- odbioru pomiarów reflektometrem instalacji alarmowej (wraz z opisem) po zakończeniu montażu,
- badania kabla dla monitoringu typu LAN T2 3x2x0,75 obejmujące pomiary: rezystancji izolacji, rezystancji między żyłami, ciągłości żył,
- odbioru pomiarów reflektometrem kabla teletransmisyjnego (wraz z opisem) po zakończeniu montażu,
- odbioru mufowania,
- odbioru obsypki piaskiem,
- odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego rur i podpór oraz izolacji termicznej pod blachą ocynkowaną dla sieci ciepłych wykonanych w tradycji,
- odbioru przekazania terenu po wykonaniu sieci ciepłej właścicielowi (użytkownikowi terenu) – odtworzenie pierwotne wraz z uzyskaniem oświadczeń wszystkich właścicieli nieruchomości, że nie zgłaszają oni żadnych zastrzeżeń odnośnie pozostawionego porządku,
- kartę przekazania odpadu.

-KW
20
Pod

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym instalacji alarmowej sieci preizolowanej w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Spółka z o. o.

1. Dokładny schemat połączeń instalacji alarmowej z uwzględnieniem obu rurociągów zasilającego i powrotnego i obu przewodów alarmowych. Na schemacie muszą być naniesione dokładne długości wszystkich elementów składowych instalacji alarmowej, takich jak:
 - a) odcinki proste,
 - b) trójniki,
 - c) kolana,
 - d) zawory,
 - e) kable przedłużające do puszek hermetycznych.
2. Schematy:
 - a) powykonawczy schemat alarmowy,
 - b) powykonawczy schemat montażowy,
 - c) geodezyjne szkice polowe z naniesionymi odległościami pomiędzy mufami,
 - d) mapy zasadniczej z naniesionymi przebiegami ciepłociągów
3. Protokół z pomiarów zawierający:
 - a) wyniki z pomiarów wstępnych elementów składowych, przed montażem,
 - b) wyniki z pomiarów w trakcie montażu,
 - c) wyniki z pomiarów końcowych.

W skład pomiarów końcowych wchodzi:

 - ↑ protokół z pomiarów reflektometrem (tj. wykresy reflektometryczne z opisem)
 - ↑ protokół z pomiarów rezystancji izolacji PUR oraz rezystancji izolacji pętli pomiarowej tj. długości odcinka,
4. Adres punktu pomiarowego z którego były wykonane pomiary
5. Adresy wszystkich punktów końcowych instalacji alarmowej
6. Podstawą do przyjęcia instalacji alarmowej oddawanego do eksploatacji odcinka sieci preizolowanej są wyniki z pomiarów wykonanych przez Wykonawcę oraz sprawdzonych przez pracowników Działu Elektrycznego i Automatyki BPEC Sp. z o. o.
7. Wymagane parametry elektryczne instalacji alarmowej odbieranych odcinków sieci preizolowanej przyjmowanych do eksploatacji:
 - a) sprawdzenie i pomiary instalacji alarmowej wykonać przyrządem przeznaczonym do pomiarów sieci ciepłowniczej preizolowanej zawierających impulsowy system alarmowy (np. Miernik LX 9024 prod. LEVR s.c. Warszawa), ewentualnie przyrządem do pomiaru rezystancji o napięciu nie wyższym niż 250V.
 - b) rezystancja suchej pianki poliuretanowej (PUR) pojedynczych elementów tj. odcinków rur, kolan, trójników, itd. powinna wynosić $>200\text{M}\Omega$. Wskazane jest uzyskanie jak najwyższej rezystancji izolacji PUR każdego elementu oraz całego odcinka pomiarowego.
 - c) rezystancja ciągłości obwodu alarmowego w systemie impulsowym powinna wynosić: przewód miedziany + przewód ocynowany = $1,2 - 1,5 \Omega/100 \text{ mb}$ obwodu pomiarowego,
 - d) rezystancja izolacji PUR dla maksymalnej długości pętli alarmowej (2000m) tj. 1000m rurociągu powinna wynosić dla nowobudowanej sieci preizolowanej co najmniej $30 \text{ m}\Omega$.

- e) w przypadku projektowania odcinka sieci preizolowanej o długości mniejszej niż maksymalna (1000m rurociągu = 2000 m drutu alarmowego) rezystancja R_z izolacji PUR powinna mieć wartość nie mniejszą niż wynikającą ze wzoru:

$$R_z = \frac{30 * L_{max}}{L} [M\Omega]$$

gdzie:

L_{max} – długość maksymalnego odcinka sieci preizolowanej tj. 1000m (2000 m drutu alarmowego)

L – długość realizowanego odcinka sieci preizolowanej w [m] (o długości pętli alarmowej $2*L$)

- f) przy łączeniu dwóch odcinków sieci zastosować wzór na rezystancję wypadkową:

$$R_w = \frac{R_1 + R_2}{R_1 * R_2} [M\Omega]$$

gdzie:

R_w – rezystancja wypadkowa [M Ω]

R_1 – rezystancja pierwszego odcinka [M Ω]

R_2 – rezystancja drugiego odcinka [M Ω]

Sprawdzenie reflektometrem parametrów i poprawności wykonania pętli alarmowej oraz kabla teletransmisyjnego powinna dokonywać osoba niezależna od wykonawcy sieci preizolowanej odcinków

